

**Bescheinigung über die energetische Bewertung nach
FW 309-1:2023-01 und FW 309-7:2023-02 für das Versorgungssystem**

***Quartierswärme Wohngebiet Pfortengewann II
55270 Zornheim***

Betreiber:

EnergieDienstleistungsGesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH

Am Giener 13, 55268 Nieder-Olm

Amtsgericht Mainz HRB 7569

f_P nach § 22 Absatz 2, GEG 2024

(berechnet nach FW 309-1:2023-01 i.V. mit DIN V 18599-1:2018-09 Anh. A, Abschn. A.4)

0,74

f_P nach § 22 Absatz 3, GEG 2024

(nach Kappung und EE-Bonus)

0,74

zu verwenden
nach GEG

f_{CO_2eq} n. Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2024

(berechnet nach GEG Anlage 9 Nr. 1c und Nr. 1g)

140 g CO_{2eq} / kWh_{th}

Erfüllungsgrad EG n. §44 GEG 2020 i.d.F. 2023

(berechnet nach FW 309-5:2023, nicht mehr im GEG 2024 anwendbar)

1,47

Anteil aus hocheff. KWK gesamt (fossil + EE)

(berechnet nach FW 309-5:2023)

0%

Anteil Wärme aus ern. Energien (GEG)

(berechnet nach FW 309-5:2023)

69%

darin aus gasförmiger Biomasse in hocheffizienter KWK

0%

darin aus fester Biomasse

67%

darin aus solarer Strahlungsenergie

2%

darin aus Geothermie

0%

darin aus Abwärme

0%

Anteil Wärme aus ern. Energien (BEW, BEG)

(berechnet nach FW 309-5:2023 i.V. mit techn. FAQ BEW / BEG)

69%

Anteil von Öl (fossil) an der Wärmeproduktion

(berechnet nach FW 309-5:2023 i.V. mit techn. FAQ BEW / BEG)

0%

Methodik: FW309-1:2023-01, FW309-5:2023-06; FW309-7:2023-02

i.V. mit DIN V 15899-1:2018-09 sowie Anlage 4 und Anlage 9 zum GEG i.d.F. 01/2024

Nachrichtlich: Die Angabe bzgl. des Anteils an Heizöl ist nicht Gegenstand des GEG.

Nachrichtlich: Die Angabe zum Anteil ern. Energien i.S. BEW, BEG ist nicht Gegenstand des GEG.

Sie erfolgt rein informativ, z.B. zum Nachweis bei Förderprogrammen wie BEW, BEG u.a.

Datenbasis: mit Plausibilitätsverfahren geprüfte Bilanzdaten über 3 Jahre

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum

15.01.2034

Sie dient als Nachweis zur Erfüllung der Anforderungen nach GEG.

Bei Änderungen der Anlagenkonfiguration oder des Energieträgermixes im Wärmesystem, die eine wesentliche Verschlechterung der bescheinigten Kenndaten bewirken, ist unverzüglich auf Basis aktualisierter Planungsdaten neu zu berechnen und zu bescheinigen.

Hannover, 16.01.2024

fp-qc 2024 V20.1-1.02.24



Dipl.-Ing. Heinz Ullrich Brosziewski

f_P & CO₂-Gutachter AGFW-FW609-153